


СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
ГБОУ АО «Школа-интернат №3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»


О.Ф. Тюрина
«14» октября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ АО «Школа-интернат №3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»


И.В. Рябов
«15» октября 2016 г.



**ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НАРЯДАМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ДО 1000В**

№ п/п	Наименование работ	Ссылка на пункт МПОТ(ПБ)ЭЭ	Примечание
1.	Работы на сборных шинах распределительных устройств (далее – РУ) и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины	п.2.3.9.	Не менее 2-х чел., один – гр.Ш
2.	Работа на отключённом электродвигателе или приводимом им в движение механизме, связанная с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям	п.п. 4.4.1., 4.4.8.	Не менее 2-х чел., один – гр.Ш
3.	Работа по одному наряду на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатах, технологических линиях	п.4.4.6.	Не менее 2-х чел., один – гр.Ш
4.	Перекладка кабеля, находящегося под напряжением	п.4.14.34.	Отв.руководитель – гр.V Производитель работ – гр.IV
5.	Работы по перетяжке и замене проводов на линиях до 1000В	п.4.15.20.	Не менее 2-х чел. Производитель работ – гр.IV
6.	Работа на линиях электропередач под напряжением 0,38кВ без снятия напряжения	п.4.15.88.	Не менее 2-х чел. Производитель работ – гр.IV
7.	Работа во вторичных цепях и устройствах РЗ, электроавтоматики и т.п., если они расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части выше 1000В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения	п.8.6.	Производитель работ – с гр.IV, член бригады – с гр.Ш
8.	Работы в устройствах тепловой автоматики, средствах дистанционного управления и сигнализации, требующие изменения технологической схемы или режима работы оборудования	п.9.5.	Производитель работ – с гр.IV, член бригады – с гр.Ш

№ п/п	Наименование работ	Ссылка на пункт МПОТ(ПБ)ЭЭ	Примечание
9.	Работы на сетях уличного освещения находящихся под наведённым напряжением	п.4.15.88.	Производитель работ – с гр.IV, член бригады – с гр.III

Заведующий хозяйством,
ответственный за электрохозяйство организации  А.Х. Макуева