

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области
«Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
ГБОУ АО «Школа-интернат №3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

О.Ф. Тюрина

«14» октября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБОУ АО «Школа-интернат №3
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

И.В. Рябов

«15» октября 2016 г.



ПЕРЕЧЕНЬ

**СОВМЕЩЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА
БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000В**

Составлен на основе п. 2.1.11. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации энергоустановок ПОТ РМ-016-2001, утв. постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 г. №3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12. 2000 г. №163 (с изменениями от 18.02.2003 г.)

№ п/п	Ответственный работник	Совмещаемые обязанности
1.	Выдающий наряд, отдающий распоряжение	Ответственный руководитель работ. Производитель работ. Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
2.	Ответственный руководитель работ	Производитель работ. Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
3.	Производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала	Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой)
4.	Производитель работ, имеющий группу IV	Допускающий (в случаях, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений)

Заведующий хозяйством,

ответственный за электрохозяйство организации



А.Х. Макуев