

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для  
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»

И.В. Рябов

«30» августа 2016 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**

**ИПБ-002-2016**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Общие положения .....	3
2.	Организационные мероприятия .....	4
3.	План эвакуации .....	4
4.	Содержание путей эвакуации .....	4
5.	Содержание территорий .....	4
6.	Содержание зданий, сооружений и помещений .....	5
7.	Содержание электроустановок .....	6
8.	Содержание систем отопления .....	6
9.	Первичные средства пожаротушения .....	6
10.	Общий порядок действий персонала при пожаре .....	7

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утв. постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04. 2012 г. № 390 (в ред. постановления от 17.02.2014 г. №113) и устанавливает общие требования пожарной безопасности на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях, занимаемых общеобразовательной организацией, и является обязательной для исполнения всеми работниками организации.

1.2. Руководитель общеобразовательной организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- несет общую ответственность за пожарную безопасность общеобразовательной организации;
- назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность организации, подразделений и на рабочих местах.

1.3. Лица, отвечающие за пожарную безопасность организации и подразделений обязаны:

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
- знать правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за их выполнением;
- следить за строгим соблюдением работниками установленного в общеобразовательной организации противопожарного режима, а также своевременным выполнением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организации;
- обеспечить исправное состояние и постоянную готовность имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации;
- контролировать исправность электрооборудования и систем отопления, принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
- контролировать уборку и обесточивание рабочих мест и помещений по окончании рабочего дня.

1.4. Работник, обслуживающий данный участок работы (рабочее место), несет ответственность за:

- соблюдение требований пожарной безопасности на рабочем месте;
- содержание противопожарного оборудования, закрепленного за данным рабочим местом.

Обязан знать пути эвакуации, уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.5. Работники общеобразовательной организации обязаны:

- знать и точно выполнять все положения и требования настоящей инструкции;
- знать местоположение противопожарного оборудования и уметь его применять;
- знать расположение близлежащих телефонов, пожарных извещателей, правила вызова пожарной охраны;
- не использовать противопожарное оборудование для иных целей;

- проходить противопожарный инструктаж: вводный – при поступлении на работу, первичный, повторный – на рабочем месте.

1.6. Лица, выполняющие огнеопасные работы должны проходить целевой инструктаж с выдачей наряда-допуска.

## **2. Организационные мероприятия**

2.1. В общеобразовательной организации приказом руководителя устанавливается противопожарный режим, определяющий:

- режим пожарной безопасности в общеобразовательной организации;
- порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия сотрудников при возникновении пожара.

2.2. Во всех подразделениях организации должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения о пожаре.

2.3. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием ответственного за пожарное состояние помещения и номера телефона вызова пожарной охраны. Для пожароопасных помещений и электроустановок дополнительно указывается категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, классификация пожароопасных и взрывоопасных зон по ПУЭ.

## **3. План эвакуации**

3.1. План эвакуации состоит из двух частей: графической и текстовой. На чертеже показаны: план здания, размещение помещений, входов (выходов), коридоров, лестниц. Жирными сплошными линиями указывают маршруты движения эвакуируемых по основным путям, штрих-пунктирными линиями – запасные пути эвакуации, по которым людей будут выводить в том случае, когда основные пути окажутся отрезанными огнем или дымом. На схеме указывается размещение средств пожаротушения и телефонов.

3.2. План эвакуации составляет и утверждает руководитель общеобразовательной организации.

3.3. Обязанности по плану эвакуации должны быть изучены всеми должностными лицами и работниками организации.

3.4. Не менее 1-го раза в полугодие, в обязательном порядке, по плану эвакуации проводится тренировка персонала общеобразовательной организации.

## **4. Содержание путей эвакуации**

4.1. Все двери и эвакуационные выходы должны свободно открываться в направлении выхода из помещений, коридоров и зданий (сооружений).

4.2. Пути эвакуации должны быть всегда свободными.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать и захламлять проходы, выходы, коридоры, марши лестниц, тамбуры и др. мебелью, оборудованием, различными предметами.

## **5. Содержание территорий**

5.1. Территории общеобразовательной организации должны содержаться в чистоте,

