

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
И.В. Рябов
«30» августа 2016 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

ИПБ-002-2016

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Организационные мероприятия	4
3.	План эвакуации	4
4.	Содержание путей эвакуации	4
5.	Содержание территорий	4
6.	Содержание зданий, сооружений и помещений	5
7.	Содержание электроустановок	6
8.	Содержание систем отопления	6
9.	Первичные средства пожаротушения	6
10.	Общий порядок действий персонала при пожаре	7

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утв. постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04. 2012 г. № 390 (в ред. постановления от 17.02.2014 г. №113) и устанавливает общие требования пожарной безопасности на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях, занимаемых общеобразовательной организацией, и является обязательной для исполнения всеми работниками организации.

1.2. Руководитель общеобразовательной организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- несет общую ответственность за пожарную безопасность общеобразовательной организации;
- назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность организации, подразделений и на рабочих местах.

1.3. Лица, отвечающие за пожарную безопасность организации и подразделений обязаны:

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
- знать правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за их выполнением;
- следить за строгим соблюдением работниками установленного в общеобразовательной организации противопожарного режима, а также своевременным выполнением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организации;
- обеспечить исправное состояние и постоянную готовность имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации;
- контролировать исправность электрооборудования и систем отопления, принимать немедленные меры к устраниению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
- контролировать уборку и обесточивание рабочих мест и помещений по окончании рабочего дня.

1.4. Работник, обслуживающий данный участок работы (рабочее место), несет ответственность за:

- соблюдение требований пожарной безопасности на рабочем месте;
- содержание противопожарного оборудования, закрепленного за данным рабочим местом.

Обязан знать пути эвакуации, уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.5. Работники общеобразовательной организации обязаны:

- знать и точно выполнять все положения и требования настоящей инструкции;
- знать местоположение противопожарного оборудования и уметь его применять;
- знать расположение близлежащих телефонов, пожарных извещателей, правила вызова пожарной охраны;
- не использовать противопожарное оборудование для иных целей;

- проходить противопожарный инструктажа: вводный – при поступлении на работу, первичный, повторный – на рабочем месте.

1.6. Лица, выполняющие огнеопасные работы должны проходить целевой инструктаж с выдачей наряда-допуска.

2. Организационные мероприятия

2.1. В общеобразовательной организации приказом руководителя устанавливается противопожарный режим, определяющий:

- режим пожарной безопасности в общеобразовательной организации;
- порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия сотрудников при возникновении пожара.

2.2. Во всех подразделениях организации должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения о пожаре.

2.3. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием ответственного за пожарное состояние помещения и номера телефона вызова пожарной охраны. Для пожароопасных помещений и электроустановок дополнительно указывается категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, классификация пожароопасных и взрывоопасных зон по ПУЭ.

3. План эвакуации

3.1. План эвакуации состоит из двух частей: графической и текстовой. На чертеже показаны: план здания, размещение помещений, входов (выходов), коридоров, лестниц. Жирными сплошными линиями указывают маршруты движения эвакуируемых по основным путям, штрих-пунктирными линиями – запасные пути эвакуации, по которым людей будут выводить в том случае, когда основные пути окажутся отрезанными огнем или дымом. На схеме указывается размещение средств пожаротушения и телефонов.

3.2. План эвакуации составляет и утверждает руководитель общеобразовательной организации.

3.3. Обязанности по плану эвакуации должны быть изучены всеми должностными лицами и работниками организации.

3.4. Не менее 1-го раза в полугодие, в обязательном порядке, по плану эвакуации проводится тренировка персонала общеобразовательной организации.

4. Содержание путей эвакуации

4.1. Все двери и эвакуационные выходы должны свободно открываться в направлении выхода из помещений, коридоров и зданий (сооружений).

4.2. Пути эвакуации должны быть всегда свободными.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать и захламлять проходы, выходы, коридоры, марши лестниц, тамбуры и др. мебелью, оборудованием, различными предметами.

5. Содержание территорий

5.1. Территории общеобразовательной организации должны содержаться в чистоте,

своевременно освобождаться от горючего мусора, сухой травы. Высокорастущие травы необходимо периодически выкашивать, собирать и своевременно вывозить с территорий организаций. Сушка травы и ее сжигание на территориях общеобразовательной организации строго запрещается.

5.2. Отходы, упаковочные материалы и тара должны систематически удаляться на специально отведенные места и своевременно вывозиться.

5.3. К зданиям общеобразовательной организации должен быть обеспечен свободный доступ для пожарных команд и техники. Подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. В ночное время они должны освещаться, а в зимнее время очищаться от снега.

5.4. Противопожарные разрывы между зданиями сооружениями не должны использоваться для складирования материалов, тары, оборудования и для стоянки автотранспорта.

5.5. Огнеопасные работы (газо-, электро- сварка и др.) проводить на специально отведенных площадках в соответствии с Радиусом очистки территории от горючих материалов (приложение к ППР).

6. Содержание зданий, сооружений и помещений

6.1. Все помещения (учебные кабинеты, учебные мастерские, производственные, служебные, складские, вспомогательные и др.) должны своевременно убираться и содержаться в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени.

6.2. В лестничных клетках зданий запрещается устраивать рабочие, складские и иного назначения помещения.

6.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устраивать на технических этажах, в мансардных и чердачных помещениях другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов.

6.4. Уборка пола рабочих помещений должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в смену.

6.5. Пролитые на пол легковоспламеняющиеся и горючие жидкости необходимо немедленно засыпать песком и удалить из помещения в специально отведенное место.

6.6. Все административные, учебные, производственные и складские помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Нормами оснащения помещений ручными огнетушителями (приложение к ППР).

6.7. Во всех помещениях (независимо от назначения, степени огнестойкости), которые по окончанию работ запираются и не контролируются, все электрохозяйство должно быть полностью обесточено.

6.8. Вся внутренняя и внешняя силовая и осветительная электросеть, электрические машины, распределительные устройства, освещение, защита и т.п. должна содержаться в исправном состоянии, отвечать электрическим правилам и находиться под постоянным контролем обслуживающего персонала.

6.9. Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже 2-х раз в месяц.

6.10. В складских помещениях расстояние от светильников до хранящихся товаров

должно быть не менее 0,5 метра.

6.11. В помещении общеобразовательной организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить и применять горючие и взрывчатые вещества, баллоны с газом, товары в аэрозольной упаковке;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, телевизоры, компьютеры и т.д.;
- курить.

7. Содержание электроустановок

7.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПЭУ) и другими нормативными документами.

7.2. При эксплуатации и монтаже электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать приемники электроэнергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций – изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройства тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалибранные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

8. Содержание системы отопления

Расстояние от отопительных приборов до стеллажей, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 метров.

9. Первичные средства пожаротушения

9.1. Все противопожарное оборудование должно постоянно содержаться в исправном состоянии и готовности к его применению.

9.2. Территории, здания и сооружения общеобразовательной организации должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), водопроводными пожарными кранами и пожарными щитами согласно Норм (приложения к ППР).

9.3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии.

9.4. Ответственность за сохранность, исправность, периодическую проверку, перезарядку и испытания противопожарного инвентаря, первичных и стационарных средств пожаротушения, средств связи, повседневный уход и надзор за ними возлагается на заведующего хозяйством общеобразовательной

организации. Проверка средств пожаротушения должна производиться в установленные сроки.

9.5.Огнетушители должны быть размещены на высоте не более 1,5 метров от уровня пола до нижнего торца огнетушителя. Огнетушители необходимо устанавливать так, чтобы была видна инструктивная надпись на корпусе.

10. Порядок действий персонала при пожаре

10.1.Работники общеобразовательной организации при обнаружении пожара обязаны:

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112.
- При вызове пожарной команды по телефону необходимо четко и ясно сообщить:
 - адрес организации;
 - свою фамилию, имя, отчество;
 - место и причину (по возможности) возгорания.
- Оповестить сотрудников общеобразовательной организации о пожаре.
- Организовать эвакуацию людей в безопасное место.
- Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок и др. подручные средства).
- Принять меры для вызова к месту пожара руководителя организации.

10.2.Руководитель общеобразовательной организации обязан:

- Проверить вызвана ли пожарная команда.
- Немедленно сообщить о случившемся в вышестоящее управление образования.
- Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной команды.
- Удалить из помещения за пределы опасной зоны всех работников, незанятых ликвидацией пожара.
- Прекратить все работы в пожароопасной зоне, кроме работ по ликвидации пожара и эвакуации документов и материальных ценностей.
- Обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара. В случае угрозы для жизни людей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все силы и средства.
- При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.
- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.
- По прибытии пожарной команды сообщить старшему пожарной команды все необходимые сведения о (об):
 - очаге пожара;
 - мерах, предпринятых по его ликвидации;
 - количестве людей, занятых ликвидацией пожара.

10.3.По каждому произшедшему в организации возгоранию проводится расследование, при котором выясняются все обстоятельства, способствующие возникновению и развитию пожара и определяются необходимые профилактические меры.

Инструкцию разработал:

Инженер по организации труда С.Б. Татаринов
«26» августа 2016 г.